

При проведении проверки присутствовали: Елистратов Сергей Викторович, глава ОСОКИН-СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований пожарной безопасности: -**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 07.09.2017 № 33/1/1-8 срок исполнения, которого установлен до 01.09.2020 года не исполнено, а именно:**

пункт №4 - На территории **с. Осокино** не выполнен противопожарный водопровод или же не предусмотрено противопожарное водоснабжение для целей наружного пожаротушения из природных или искусственных водоемов, соответствующее требованиям пожарной безопасности.

- **нарушений не выявлено**

Прилагаемые к акту документы: предписание №48/1/1 от 30.09.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный государственный инспектор
Калачинского и Оконешниковского районов
по пожарному надзору
Сидоров Сергей Борисович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти)

« » _____ 2020 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33